

6. TB/T 3517-2018《铁路电力变配电所综合自动化系统装置》

第1号修改单

修 改 内 容

一、修改第2章

(一) 删除

DL / T 1100.1-2009 电力系统的时间同步系统 第1部分：技术规范

(二) 增加

DL / T 1100.1-2018 电力系统的时间同步系统 第1部分：技术规范

二、修改4.4.2.6条

修改为：

4.4.2.6 时钟同步功能

所内宜配置卫星同步时钟装置，并通过卫星同步时钟对时网与所内通信设备及各间隔单元联网，实现系统时钟的准确同步。卫星同步时钟装置的天基授时应采用北斗卫星导航系统，时钟接收单元、对时接口和格式应满足DL/T 1100.1-2018中第7章的要求。当卫星同步时钟装置故障或无卫星信号时，可通过通信网络实现软件对时。
